



Przeciwpożarowe wyłączniki prądu znajdują się w rozdzielniach głównych bud. A i B.
Sposób podłączenia układu SZR agregatu prądotwórczego nie ingeruje w pracę istniejących p.poż. wyłączników prądu.

Układ sieci TN-C
Ochrona p.porażeniowa – samoczynne wyłączanie zasilania

	Imię i nazwisko	Podpis	Nr upr.	Data	Firma Elektro-Popiełski 81-597 Gdynia Z. Nałkowskiej 52
Opracował	mgr inż. Andrzej Popiełski		88/Gd/01	listopad 2016	
Temat projektu	Zasilanie gwarantowane budynków NFZ w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 w oparciu o agregat prądotwórczy z układem SZR.				Rys. nr : E-1
Nazwa rysunku	Schemat ideowy zasilania z agregatu prądotwórczego budynków NFZ w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148				Skala