

znak: WAG-Z-7/2012

Gdańsk, dnia 19 września 2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „INSTALACJĘ KLIMATYZACJI W BUDYNKU DELEGATURY POW NFZ W SŁUPSKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4”.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Pytanie :

Prosiłbym o wyjaśnienie następującej kwestii: w załączonym przedmiarze robót instalacyjnych nie ma pozycji dotyczącej wykonania rozdzielnicy elektrycznej (jest tylko mowa o wykonaniu zasilania z rozdzielnicy), natomiast w Specyfikacji Technicznej w pkt. 5 wspomniane jest o wykonaniu (?) głównej rozdzielnicy („Należy wykonać zasilanie jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych w energię elektryczną wraz z główną rozdzielnicą”).

Prosiłbym o wyjaśnienie, czy mamy uwzględniać wykonanie głównej rozdzielnicy

Odpowiedź:

Należy skalkulować zasilanie z rozbudową rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnice dla potrzeb klimatyzatorów. W budynku Delegatury w Słupsku w miesiącu sierpniu 2012 została zakończona inwestycja wymiany instalacji elektrycznej, wykonanej między innymi na potrzeby zwiększonej mocy obciążeniowej, jaka będzie po zainstalowaniu klimatyzacji.

Szczegółowy opis i rysunki są dostępne na stronie internetowej nfz-gdansk.pl w zakładce zamówienia

publiczne 2012, postępowanie 3/2012. W przypadku wątpliwości, zgodnie z zapisami Punkt 4.10 SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert.

Udzieloną odpowiedź należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksandra Łomowska