

znak: WAG-Z-7/2012

Gdańsk, dnia 20 września 2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „INSTALACJĘ KLIMATYZACJI W BUDYNKU DELEGATURY POW NFZ W ŚLUPSKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4”.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Pytanie :

Jakiego typu sterowanie jednostek wewnętrznych ma być zastosowane? W części opisowej wyszczególniono piloty bezprzewodowe, a w końcowym zestawieniu są wyszczególnione sterowniki naścienne. Proszę o informacje, który wariant jest właściwy

Odpowiedź:

Sterowanie jednostek wewnętrznych ma się odbywać za pomocą pilotów bezprzewodowych

Udzieloną odpowiedź należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksandra Łomowska