

znak: WAG-Z-7/2012

Gdańsk, dnia 21 września 2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „INSTALACJĘ KLIMATYZACJI W BUDYNKU DELEGATURY POW NFZ W SŁUPSKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4”.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

**Pytanie :**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem robót:

Wg projektu:

Pkt 1, ppkt. 6. Ze względu na wydajność energetyczną systemu sumaryczny pobór mocy jednostek zewnętrznych nie powinien być większy niż 22,00 kW przy pełnej wydajności chłodniczej. Ze względu na pokrycie obciążeń chłodniczych wynikających z bilansu energetycznego budynku łączna nominalna wydajność chłodnicza jednostki zewnętrznej nie może być mniejsza niż 90 kW.

Pkt 4 projektu przedstawia zestawienie urządzeń. Wg niego

- Agregat zewnętrzny o mocy 90 kw

Natomiast wg przedmiaru:

11 KNR 7-24 132-6 1,00

ST-01

ANALOGIA - montaż agregatu zewnętrznego Q chł.=76 kW, Nel=22 kW szt 1

**W związku z powyższym proszę o odpowiedź:**

Jaką wielkość agregatu zewnętrznego zastosować? Proszę o podanie przykładowego modelu.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować agregat o mocy nie mniejszej niż 90KW.

Udzieloną odpowiedź należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Aleksandra Łomowska