


Istniejąca stacja transformatorowa

T-1515
"AZJATYK"
zasilanie z pola nr 9
250A



UWAGA:
Istn. zasilanie budynku NFZ należy odłączyć przed podaniem zasilania z abonenckiej stacji transformatorowej przez zdjęcie bezpieczników mocy BM 315A.

METRYCZKA RYSUNKU / CERTIFICATE OF DRAWING:		CLEVER - JOANNA KĘDZIERSKA ul. Wielkopolska 63/19 NIP: 527-163-79-30 REGON: 220475359			
		TYTUŁ RYS.: Istniejący schemat zasilania			
		TEMAT: PROJEKT ZASILANIA BUDYNKÓW NFZ NR A I B Z ABONENCKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ (DZ. NR 347/3)			NR RYS.: E/2.1
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Projektant: Bogdan Zwierzchowski nr upr. 1864/Gd/85	PODPIS:	DATA: 10.2011
		FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY	Opracował: mgr inż. Adam Szttygowski	PODPIS:	SKALA: %