

znak: 5/2010

Gdańsk, dnia 27 maja 2010 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie docieplenia dachu i ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji w budynku biurowym położonym w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4.**

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 w dniu 24.05.2010r. wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

W jaki sposób projektant przewidział pokrycie płyt styropianowych papą termozgrzewalną?
W dokumentacji istnieje zapis „Po ułożeniu styropianu dach należy pokryć dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (jednej podkładowej i drugiej nawierzchniowej)”. Według mojej wiedzy nie ma technicznych możliwości ułożenia papy termozgrzewalnej bezpośrednio na styropianie, co zostało zaproponowane w przedmiarze i kosztorysie nakładczym w poz. 97.

Odpowiedź:

W projekcie przyjęto zastosowanie dwóch warstw papy termozgrzewalnej – jednej podkładowej a drugiej nawierzchniowej. W opis wkradł się błąd (prawdopodobnie przyjęty z innego projektu), który został powielony w kosztorysie. Papę podkładową oczywiście należy zastosować samoprzylepną lub przykleić odpowiednią masą klejącą. Koszty wykonania pokrycia dachu nie ulegną zmianie ponieważ cena papy podkładowej samoprzylepnej a papy termozgrzewalnej wraz z montażem jest porównywalna.

Przewodniczący Komisji Przetargowej