



— zasilanie instalacji c.o.
— powrót instalacji c.o.

① ⑧ piony instalacji c.o.

Wszystkie przewody instalacji c.o. w komponentach budowlanych - posadzkach, ścianach - izolować termicznie otulinami Thermaflex Thermacompact IS gr.13mm. Grubość izolacji instalacji c.o. poza komponentami bud. odpowiada średnicy wewnętrznej przewodów.

FAZA DOKUM. P.B.	RZUT PIĘTRA: INSTALACJA C.O.				
	Nazwisko i imię	Podpis	Data	SKALA 1:100	Nr rys. 6.
Projektował:	mgr inż.R.Mikłaszewicz upr. BKIIF 7342/405/94		grudzień 2009r.		
Sprawdził:	mgr inż.P.Mikłaszewicz upr. PDM/0029/PWDS/07		Budynek biurowy "B" w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148		