

znak: 1/2011

Gdańsk, dnia 29 marca 2011 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację i przebudowę budynku B należącego do POW NFZ z siedzibą w Gdańsku”

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 w dniu 25.03.2011 i 28.03.2011r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 :

1. Wykonawca prosi o uściślenie wykonania stolarki okiennej, jaki rodzaj? Czy istnieje możliwość zamiany stolarki okiennej PCV o odporności E60 na aluminiowe z okleina PCV o tej samej odporności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zakresie zastosowania stolarki okiennej.

Pytanie nr 2:

2. Proszę o uściślenie rodzajów płytek i paneli podłogowych jakie należy zastosować, jaki kolor, grubość, skuteczność antypoślizgowa?

Odpowiedź:

Kolorystyka płytek, innych okładzin i farb – kolory pastelowe w tonacji beżowej. Panele o grubości min 9 mm. klasa AC 5, płytki gress grubość 9mm w rozmiarze 30x60 lub 60x60. Układanie proste.

Pytanie nr 3:

Proszę o uzupełnienie rysunków widoku dotyczące balustrad z podaniem materiału jaki należy zastosować. Jest to konieczne do uzyskania prawidłowej wyceny wykonania balustrad i podchwytów.

Odpowiedź:

Balustrady i poręcze wewnętrzne oraz zewnętrzne, zgodnie z zapisami w Projekcie architektonicznym pkt 5.12.13, wykonać z elementów ze stali nierdzewnej, pochwyty o średnicy 5cm. W razie konieczności doprecyzowania rysunkowego dot. balustrad, niezbędne rysunki zostaną uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dariusz Litwinko